

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Objektā "Augstkalnes vidusskolas internāta un sporta zāles ēka", "Ezerpils" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā katlu mājas būvprojekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāju, kā arī ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos būvniecības un projektēšanas normatīvos dokumentus.

Projekta dokumentācijā norādītie risinājumi ir savstarpēji saistīti, tāpēc galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt par to visus būvdarbos iesaistītos apakšuzņēmējus. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāja firmu prasībām.











PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums	Aprēķinu āra gaisa temperatūra, ° C	Siltuma pateriņš, kW		
	-22.3	apkure	karstais ūdens	kopējais 400
Augstkalnes vidusskolas skola		262		
Sporta zāle		130	400 ltr komb.boileris (Q~1 m3/st)	

SM MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Lapa	Mērogs
1	Vispārīgie rādītāji	SM-1	B/M
2	Katlu telpas plāns	SM-2	1:100
3	Griezums 1-1	SM-3	1:100
4	Principiāla shēma	SM-4	B/M

APZĪMĒJUMI

-  apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  gaisa izmešanas kanāls
-  dūmvads
- DN65/40 Tērauda caurules diametrs /izolācijas biezums, mm
- Ø50 Plastmasas caurule Ø50
-  siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  karstā ūdens sistēmas turpgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads ar izolāciju
-  N.V. lodveida vārsta apzīmējums, diametrs DN25
-  V.V. vienvirziena vārsta apzīmējums, diametrs DN25

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
Šī būvprojekta **SM daļas** risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. Būvprojekta daļas vadītājs: **O.Astafjeva**
Sert. Nr. LNSASC-B-73-5113/12

Datums: 16.05.2016

Paraksts:

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS		
Objekts:	Katlu mājas izstrādi objektam Augstkalnes vidusskolas internāta un sporta zāles ēka "Ezerpils" Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads			STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
				BP	SM-1	A4	B/M
		Pasūtītājs:	Tērvetes novada dome, reģ.nr.90001465562	MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.	
BPDV	Oksana Astafjeva	16.05.2016		SM	2	D:/Projekti/2016/Ezerpils/SM.dwg	
Projektēja	Oksana Astafjeva	16.05.2016	Lapas saturs:	Oksana Astafjeva, sert.Nr. LNSASC-B-73-5113/12 m.t. 25500060 e-pasts: astafjevaoksana@gmail.com			
			VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI				